

Με αφορμή το υπ' αρ. πρωτ. 1778 / 07.02.2018 που απεστάλη από εταιρία που έχει πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις, αναφέρουμε τα εξής :

1. Δεν απαιτείται να υποδειχθεί συγκεκριμένη θέση – σημείο - χώρος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το υπό προμήθεια – εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (H/Z). Για παράδειγμα δύναται να τοποθετηθεί στο χώρο του "ανοιχτού" Parking (υπόγειο, -1) κάτω από το χώρο του Control Room (ισόγειο, 0), καθώς και στο χώρο κοντά στο υπάρχων (εγκατεστημένο) H/Z.
2. Το υπό προμήθεια H/Z δεν απαιτείται να διαθέτει ηχομονωτικό κάλυμμα.
3. Η όδευση και απόληξη της εξάτμισης του υπό προμήθεια - εγκατάσταση H/Z, δύναται να είναι παράλληλη με αυτή του υπάρχοντος H/Z (αν τοποθετηθεί κοντά σε αυτό), καθώς και άλλη - τηρούμενων των σχετικών κανονισμών - αν τοποθετηθεί σε άλλο χώρο.
4. Σε κάθε υποβληθείσα προσφορά απαιτείται να κατατεθούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της διακήρυξης. Οι λοιπές απαιτήσεις που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του H/Z (π.χ. §1.6 σχέδια ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ή §2.2 στοιχεία ποιότητας ηλεκτρολογικού υλικού, κ.λ.π.) θα κατατεθούν στο επόμενο της αποσφράγισης στάδιο του διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης).
5. Λόγω της τοποθέτησης του εν λόγω εξοπλισμού σε "ανοιχτό" χώρο (Parking), θα πρέπει – σύμφωνα με το §1.3 - να ληφθεί υπόψιν η κοστολόγηση της εγκατάστασης κάποιου τύπου περίφραξης του H/Z, αφού αυτό απαιτείται για την ασφάλειά του καθώς και για την ασφάλεια κάθε παρεβρισκόμενου στον εν λόγω χώρο.

Στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού, καθώς και πριν την υπογραφή της σύμβασης, άρα πριν την έναρξη της διαδικασίας προμήθειας – εγκατάστασης του H/Z, θα απαιτηθεί συνεννόηση – συμφωνία με την υπηρεσία (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.) για τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος εγγράφου.