ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SPLIT-UNIT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ	
2.65 kW ~ 9000 BTU/h	1/4"	3/8"
3.51kW ~ 12000 BTU/h	1/4"	3/8"
5.30kW ~ 18000 BTU/h	1/4"	1/2"
7.00kW ~ 24000 BTU/h	1/4"	1/2"
8.20kW ~ 28000 BTU/h	1/4"	5/8"



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Y/A 8,35/12,7	ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (ΥΓΡΗ/ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ)	3.5kW~540m³/h	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MULTI-SPLIT TYPE) ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΤΥΠΟΔΙΑΤΑΞΗΣ, DC-INVERTER ΟΝ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΨΥΞ: 3.5kW-ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ.
	ΑΠΟΣΤΕΥΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ U-PVC κατά ΕΛΟΤ 686, PN6		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (MULTI-SPLIT SYSTEM) ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΚΤΙΚΟΥ R410-R32 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΣΟΥ A, ΚΑΤΑ EUROVENT. E.K.T : DAIKIN VRV IV S-series SHP
	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ	T	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

1. Οι ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟ:
   ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT-UNITS) ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΙΤΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ (ΥΓΡΗ/ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ, ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ1057 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ12735-1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΟΔΕΥΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.
2. Οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΕΔΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
3. Οι ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΚΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ.
4. Οι ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΩΝ W.C. ΑΠΟΡΡΗΧΗΣ ΑΕΡΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
5. Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΕΚΤ) ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Η' ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ (ΕΚΤ) ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ QSD ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ.

ΚΤΥΠ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: **ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 ΣΤΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" ΑΘΗΝΑΣ**

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ **ΣΤΑΔΙΟ:** ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ **ΚΛ. 01**
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΛΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΨΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΗ	**ΚΛΙΜΑΚΑ** 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΚΟΤΣΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:		
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε	ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

00	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019	ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ	
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡ.	

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΤΥΠ

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Με τις σε φάκελο Ε.Φ. Αδείαν της Διεύθυνσης Έκδοσης της ΕΠΠ Α.Ε.

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΔΙΟ	ΑΝΑΘ.
2442	E.F.	M.K.S.K.	T.L.	+3	0.0