B

1 2 3 4 5 6 7 8

A B Γ Δ E Z

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΗΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ.
ΣΕ ΨΕΥΔΟΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ν1ΥΜ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΣΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ.
ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ν1ΥΜ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΣΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ.

COURS ANGLAISE
ΑΓ
ΨΚ
W
ΣΚΑΡΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 40x40cm
ΧΩΡΟΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
shaft Η/Μ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΚΟΥΖΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΑΝΑΜΟΝΗ -ΕΙΣΟΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΩΝ
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΣΚΑΡΑΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 10x8cm
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΣΚΑΡΑΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 20x8cm
ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΞΕΔΡΑ ΜΕ ΣΚΑΛΑ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ
Λ14.370
πυροπροστασία στομωτού Ο.Γ.
(ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
ΣΟΠΕΔΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ
Λ14.05 – ΚΡ.Α2
ΣΟΠΕΔΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ
Λ14.05 – ΚΡ.Α1
6% κλίση
1.5%
2 %
Ο.Γ.
Ρ.Γ.
65 02⇉7Γ 6Π
(T5-T6)=17.91

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-L 2x55W, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟ, ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΕΜΜΕΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ, IP20, IK08, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : INDIRECT 6 (BRIGHT)
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-L 2x55W, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟ, ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΕΜΜΕΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ, IP20, IK08, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : INDIRECT 1 (BRIGHT)
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ PARO/Le/E27/2300Lm ,, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΩΘΗΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ120 ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3m, IP20, IK04. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : TORRIS PENDO SP (BRIGHT)
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SPOT ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ PREVA Led 21 6W 2300Lm, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ / ΕΞΩΘΗΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, IP20, IK06. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : MAX ARTUS PENDO (BRIGHT)
	ΟΡΘΟΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T26 (T8) G13 2x18W, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟ, ΜΕ ΔΙΕΛΑΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΑΤ ΟΠΑΛΙΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ, IP20, IK05. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : DOUBLE LOUVRE 1 ACRYLIC OPAL 2X (BRIGHT)
	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010), ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1χ8W, ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ni-Cd ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 90min, ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"
	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80mm (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010) 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 2x20W
	ΟΡΘΟΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T26 2x26W, ΜΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΒΕΣΤΟ POLYCARBONATE ΚΑΠΝΟΦΡΑΓΕ V2, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, IK8.5J, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : 3F LINDA 2x36 (PETROS)
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-TSE/E27 70W, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, IP44, IK08. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : PORTO 10 (BRIGHT)
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED GV 14W, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, IK06. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : TERES M1 SQUARE CEILING (BRIGHT)
	ΔΙΦΩΤΗ ΑΤΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ MLF 2X11-GX53, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, IK07, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : TERES M1 SQUARE (BRIGHT)
	ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΜΒΙΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-DE 26W, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, IK08, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : NUDO DAMA

ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΤΛΟΣ, 10A/250V
	ΩΣ ΑΝΩ ΑΛΛΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ (IP)
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ (ΚΟΜΜΑΤΑΤΕΡ), 10A/250W
	ΩΣ ΑΝΩ ΑΛΛΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ (IP)
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΑΚΡΙΑΝΟΣ 10A/250W
	ΩΣ ΑΝΩ ΑΛΛΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΜΕΣΑΙΟΣ 10A/250W
	ΩΣ ΑΝΩ ΑΛΛΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ 6A/250V
	ΩΣ ΑΝΩ, ΑΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟ
	LED DIMMER

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΣΗ:
Ο.Τ. 186Α, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩ.02

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΛΑΓΚΟΥ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΑΝΔΑ ΠΑΥΚΟΒ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΛΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:

ΕΥΑ ΤΑΒΛΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΤΑΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ Η/Μ ΤΜΗΜΑ:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:
ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
00	ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.
864	EF	EFOK	01	00	00	E.02