B

1 2 3 4 5 6 7 8

A Β Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΘΕΥΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ.
ΣΕ ΧΩΝΕΥΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ν1ΥΜ, ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.
ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΟΡΟΦΗΣ, ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΟΣ ΤΥΠΟΥ Ν1ΥΜ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΣΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ(ΣΙΔΗΡΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
PE/Φ40

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
2 ΝΥΥ 1x2,5mm²
(2 ΕΠΥΝ-U 102.5)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ(ΣΙΔΗΡΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
PE/Φ40

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
4 ΝΥΥ 1x2,5mm²
(4 ΕΠΥΝ-U 102.5)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ(ΣΙΔΗΡΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
PE/Φ40

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ100 6atm ΣΕ ΒΑΘΟΣ 40cm

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΗ
ΕΠΥΝ-S 3x70+35 + ΕΠΥΝ-R 1x35 + ΕΠΥΝ-U 1x1.5

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΗ
ΕΠΥΝ-S 3x70+35 + ΕΠΥΝ-R 1x35 + ΕΠΥΝ-U 1x1.5

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΗ
ΕΠΥΝ-S 3x70+35 + ΕΠΥΝ-R 1x35 + ΕΠΥΝ-U 1x1.5

Nο ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ: 5
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΕΗ

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ100 6atm ΣΕ ΒΑΘΟΣ 40cm

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ100 6atm ΣΕ ΒΑΘΟΣ 60