

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Φ100	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U-PVC serii ΕΛΟΤ 686, PN6 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ100		ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΑΝΤΙ. ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠ.01
Φ100	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ U-PVC serii ΕΛΟΤ 686, PN6 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ100		ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΑΕ.01 ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Φ75	ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ U-PVC serii ΕΛΟΤ 686, PN6 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ75	ΦΑ-01 40x40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.01 ΚΑΘΑΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40cmx40cm
	ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑ.	ΦΟ-01 40x40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.03 ΚΑΘΑΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40cmx40cm
	ΜΙΚΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	Σ.Ε.=1.00 Β.Ρ.=0.50	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ: ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΑΦΟΣ: +1.20 ΒΑΘΟΣ ΡΟΗΣ : -0.50
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ		ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΡΟΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΑΠ 01	ΚΑΤΑΧΩΡΥΦΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 01		ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ
ΑΕ 01	ΚΑΤΑΧΩΡΥΦΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 01		ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
ΟΜ 01	ΚΑΤΑΧΩΡΥΦΗ ΣΤΗΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 01		ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
	ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕΤΕΩΝ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΠΤΥΣΗΜΕΝΗ 1%, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150/150(κ). ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗΣ Β125, (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ)		ΝΙΠΤΗΡΑΣ
	ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΨΙΛΗΣΤΗ ΣΧΑΡΑ 300(Β)x(Η)30/15		ΚΟΜΒΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΕΝΩ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΡΟΗΣ.
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
3. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΛΟΞΟΜΑΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC PN6 ΜΕ ΜΟΥΦΑ, ΕΛΟΤ 686.
4. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC ΜΕ ΜΟΥΦΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΕΛΟΤ 478
5. ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ 2%.
6. ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ PARK ΕΛΟΤΣΦΑ - ΣΠΙΡΟ - ISO ΜΕΣΩΝ ΦΑ ΟΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3" (80mm).
7. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕΕ 2412/86.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ	
ΛΕΚΑΝΗ	Φ100
ΝΙΠΤΗΡΑΣ	Φ40
ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ	Φ50-Φ75
ΛΟΥΤΗΡΑΣ	Φ50
ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΑΣ	Φ50
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ	Φ50

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΣΗ:
Ο.Τ. 186Α, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠ.01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΛΕΓΚΟΥ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΝΔΑ ΠΑΥΚΟΒ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΛΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:
ΕΥΑ ΤΑΒΛΑ — ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ — ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ — ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ Η/Μ ΤΜΗΜΑ:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:
ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
00	ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	Μ.01
864	E F	MAP	K 01	-1	00	