ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7)
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5kg (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7)
Κίτρινη Διάφραγμα	ΚΑΤΑΣΚΗΝΤΗΡΑΣ SPRINKLER ΝΕΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 12845) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΗ1 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ=5.0 mm/min
	ΕΥΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
	ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ SPRINKLER (ΕΛΟΤ ΕΝ 12845)
DN50	ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (SPRINKLER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DN50
	ΔΙΔΥΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ
FS	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	
	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΤΗΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11) ΘΡΑΥΣΤΗΣ GLASS CALL POINT
	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23)
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)
	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010) ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"
	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8Ow/m (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010) 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 2x20W
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ AEROSOL. (ISO 15779 & ΕΛΟΤ CEN /TR 15276)	
ΤΠΚ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ LOOP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IP65
STOP	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ IP66
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	
DSPA S/1	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΑ ΓΟΜΩΣΗ 3.25kg
DSPA B/2	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΑ ΓΟΜΩΣΗ 6.70kg
DM 1-6	ACTIVATION MODULE-ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ (PACKAGED) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΝ13845.
2. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ12845, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ (ΓΡΑΖΙΑΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ) ISO MEDIUM.
3. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΜΟΥΦΕΣ). ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 100mm ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΖΕΥΓΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ.
4. ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΚΑΤΑ DIN 30675.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΣΗ:
Ο.Τ. 186Α, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ **ΣΤΑΔΙΟ:** ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	**ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ** **ΕΠ. 02** ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:		**ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:**	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΛΕΓΚΟΥ	ΕΥΑ ΤΑΒΛΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΧΑ ΓΙΑΥΛΟΒ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΙΝΗ	ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:	**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ Η/Μ ΤΜΗΜΑ:**	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:**
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΑΒΒΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΕΙΣ:

00	ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
864	E F	P K	A T	01	00	00	ΕΠ02