ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΜΕΝΑ ΤΑ Τ ΠΛΑΙΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (ΓΙΑ ΒΟΥΛΑ).

Η ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ XREF.
ΕΝΤΟΛΗ : XCLIP







ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

1"	ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 DIN2440 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 33.7mm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 3.2mm
	ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
	ΣΥΡΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
G	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΚ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
	ΕΚΤΙΝΥΞΗ - ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ (ΤΑΥ 1/2")
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΝ Ι/Ω ΟΡΟΦΟ
	ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΤ
Cu 1x16mm²	ΓΕΙΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΒΑΝΑΣ
	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ
	ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΟΦΟΥ -ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΩ -ΑΠΟ ΚΑΤΩ -ΔΕΞΙΑ/ΓΥΡ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 0.5 bar - ΦΕΚ 976/B/28-03-2013.
2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
3. ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΙΧΟΥΣ ή ΟΡΟΦΕΣΔΑΠΕΔΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ (ΝΤΙΖΑΚΟ).
4. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 10226-1 ΚΑΙ Η ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 751-1,2,3.
5. ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 Η' ΤΟ ΕΝ 10241.
6. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΑ ΟΔΕΥΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΑΦΡΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 0.60m, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ.
Ο ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΝΑ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ.
ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ 0.20m.
Η ΕΠΙΧΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ.
ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΚΟΣ ΤΑΦΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 0.10m.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΣΟ ΩΣΤΕ Η ΑΝΩ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΜΜΟ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.10m.
ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ Η ΤΑΦΡΟΣ ΘΑ ΕΠΙΧΩΘΕΙ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.50m.
ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
Ο ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ 30cm ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ.
Ο ΣΩΛΗΝΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ.
7. ΟΙ ΑΝΑΨΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ.
8. ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΖΕΣΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΛΟΓΙΣΤΟΥ.
9. Η ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΗΣ.

Κτιριακες Υποδομες Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΣΗ:
Ο.Τ. 186Α, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ **ΣΤΑΔΙΟ:** ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ** **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ**	**ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ** **ΚΑ.** 03 ΚΛΙΜΑΚΑ ---

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΛΑΓΚΟΥ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΧΑ ΓΑΥΝΙΩΒ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΕΥΗ ΣΑΜΒΑΛΕΛΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:
ΕΥΑ ΤΑΒΛΑ — ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΖΤΑΣ — ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ — ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:	**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ Η/Μ ΤΜΗΜΑ:**	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:**
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΖΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΜΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΑΒΒΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
00	ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

864	E.F.	MGND	01	- -	00	M13
ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	