ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16A ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΣΟΥΚΟ.
2. ΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΙΤΕ ΧΩΝΕΥΤΑ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ή ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.
3. ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
4. ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΙΤΕ ΧΩΝΕΥΤΑ, ΕΙΤΕ ΕΠΙΤΟΧΑ (Η/Μ ΧΩΡΟΙ), ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΚΙΝΗΣΗ

	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO 16A/230V, ΑΠΛΟΣ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ R.145 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΚΛ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΤΟΧΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SPLIT UNIT) ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2.70m ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
Rack	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Led 36W	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ Ή ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP20, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Ή PANEL LED, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 K Ή 4500 K ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ra > 80
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ Ή ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ, ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP20, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 800mm x 800mm ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 120mm, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Ή PANEL LED ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 56W, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 K ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ra > 80 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: PETRIDIS model CYCLONE SQ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ : ΓΚΡΙ
	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90 min (ΕΛΟΤ EN 1838 & ΕΛΟΤ EN ISO 7010) 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 2x20W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΕΛΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 2W & ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ni-cd
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP20, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 20W ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 K Ή 4500 K ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ra > 80 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: BRIGHT Model MINI ROLLER 04 LEV LED
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ, ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ



NYY 5x10mm2 - ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α2
- ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΧΑ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΘΕΣΗ:
Επαρ.Οδ. Κοσκινού 46, Τσαϊρι - Ρόδος

ΜΕΛΕΤΗ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ IP 01 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ. ΡΟΔΟΥ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ Τ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπηρεσίας 30/05.08.2021
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε.

2511	E F	E I R K	A 1	0 2	0 0	M.05
ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	