

# ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|---|---|
| ALARM — ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 10 ΖΩΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ | ACCESS CONTROLLER — ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1-4 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ 12Vdc |
| ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID |
| 10Z — ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 10 ΖΩΝΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 12V |
| ΖΕΥΓΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ | LONG RANGE ACCESS CONTROLLER — ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ RFID | ΜΟΤΕΡ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ |
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΙΟΥ | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤ. 6x0,22+2x0,5 mm² | ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY 4x1mm ² ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ RFID (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CONFLEX Η' DUROFLEX ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ: ACCESS19, ACCESS LR1-LR4) |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤ. 6x0,22mm² | |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤ. 4x0,22mm2 | |

- ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΡΤΑ ETHERNET ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ SERVER ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ). Ο SERVER ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ RACK (ΧΩΡΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ).
- ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ.
- Ο ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ BEMS (ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
- ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΒΛ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
- ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ: ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΣΗ: ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

| ΘΕΜΑ | ΚΛΙΜΑΚΑ | ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ |
|---|---|---|
| ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΑΘΜΗ +8.00 | 1:100 | ΑΠ4 |

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

| ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
|---|---|---|
| ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε. | Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS MOSIALOS Ημερομηνί | Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS |
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: | | |