



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, WC ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ) ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΝΟΠΟΙΕΣ DALI ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΟΤΗΤΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ), ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, WC) Ή ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΤΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ). ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ DALI ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ BEMS. ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALI ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

-ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΛ) ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ DALI.

-Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΑ ΜΕΧΩ ΤΑΜΠΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ.

-ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΚΑΡΑΖ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΕΙΕΤΑΙ ΕΝΤΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ BEMS. Η ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΑΝΑΒΕΙ ΣΒΗΝΕΙ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ.

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΑΛΙΤΙΠΕ LED ΡΕΥΜΑΤΟΦΩΡΟ ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ PHILIPS RC120 W0640 1 LED 2600K NOC SW
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΣΤΕΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΑΛΙΤΙΠΕ LED ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ PHILIPS WT20C LED405 840 PSU L1200 31,5W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ DOWNLIGHTER ΜΕ ΔΑΛΙΤΙΠΕΣ LED IP44 ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ PHILIPS DN130 LED 05 840 PSU IP44 P90 WL11W
	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΥΠΟΔΟΡΟΦΩΣ ΜΕ ΔΑΛΙΤΙΠΕΣ LED ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ PHILIPS RC5300 PSU W0145 EL3 EM 1 LED405 840 3W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ DOWNLIGHTER ΜΕ ΔΑΛΙΤΙΠΕΣ LED IP44 ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ PHILIPS RC5300 PSU W01113 1 LED405 840 0C 10W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΑΜΑΖ ΜΕ ΔΑΛΙΤΙΠΕ LED ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ELEGANT MAX 70W 4000K 3476LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ WALL WASHER WATERPROOF ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ELEGANT MAX 70W 4000K 3476LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ WALL LIGHT ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ WALLY SL 20W 4000K 1780LM WALLY-S 10W 4000K 900LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LINEAR LIGHT WATERPROOF ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ MIKY LED FLAT SURFACE 12W/M 4000K 130LM/M
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ GARDEN SPOT LIGHT ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ MINI TOWER 4,5W 3000K 80LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ URBAN LIGHTING ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ CORELINE MALAGA SW 4000K 9060LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ COVER LIGHT ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ CORELINE MALAGA SW 4000K 9060LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ FLOOD LIGHT ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ LED 17W/740K 21000LM ASYMMETRICAL
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ARKO SLIGHT A230-103-2 DRUM 70 4000K
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ARKO SLIGHT A2500022 TOP 4000K 30 CR90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ARKO SLIGHT S.L A304002 BRIGHT LINE HO 1000 4000K CR90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ARKO SLIGHT S.L A304002 BRIGHT LINE HO 2000 4000K CR90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ARKO SLIGHT S.L A304002 BRIGHT LINE HO 3000 4000K CR90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PHILIPS RC112V W0640 NOC LED365- NO
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ARKO SLIGHT S.L A190102 MADISON 3 4000 CR90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΑ ΤΥΠΟΥ Intalighting 15832111201 Angelo P 4890 In 60 W 430 DALI
	ΕΞΑΡΤΗΤΡΙΑΣ WC
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΑΤΕΡ ΑΙΛΑΟΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΙΛΑΟΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
	ΠΙΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
	ΧΡΩΜΕΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΒΛΑΣΑ 12V



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΣΗ
ΟΔΟΙ ΣΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 62-63 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΗ -3,20
ΚΑΜΑΚΑ 1:100
ΗΦ1

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.		
ΣΥΝΤΑΞΗΚΕ		