



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
	Πυροπροστατευμένη οδός διαφυγής
	Όριο πυροδιαμερίσματος
	Φωτιστικό ασφαλείας και σήμανση εφόδου, φωτιστικού χώρου, Π40 (για τους υπαίθριους χώρους, Π60, αποστάσεις > 1h με λαμπτήρες led 3.5 W, ορόσηο σε απόσταση 20m)
	Φωτιστικό ασφαλείας και σήμανση καταβύθισης, φωτιστικού χώρου, Π40 (για τους υπαίθριους χώρους, Π60, αποστάσεις > 1h με λαμπτήρες led 3.5 W, ορόσηο σε απόσταση 20m)
	Φωτιστικό ασφαλείας οδών διαφυγής χωρίς σήμανση, φωτιστικού χώρου, Π40 (για τους υπαίθριους χώρους, Π60, αποστάσεις > 1h με λαμπτήρες led 3.5 W, ορόσηο σε απόσταση 20m)
	Συνθήματα δικτύου Sprinklers
	Πυρόσβετο καλώδιο 2x1.5mm² σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ54, BS 50200
	Φορητός πυροσβεστήρας, τύπου σκόνης 6 kg
	Φορητός πυροσβεστήρας, διυλίου του ανάσκα 5 kg CO2
	Πίνακας Πυρανάγκυσης διαβιβάσματος 6 βραγχείων
	Ανεγκριτής καπνού ή θερμοδιαφορικός
	Καύβια συναγερμού
	Φωτεινός και ακουστικός επαναλήπτης συναγερμού
	Στοιχείο εντολής με ηλεκτρομαγνήτες θυρών
	Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (ΠΔ)
	SPRINKLER-Κεφαλή κατανομιού νερού 1/2"
	Δίκτυο πυροσβεστικό Υδροστάσιο διαμέτρου 65mm
	Βάνα
	Βαλβίδα αντεπιστροφής
	Αντιπαραδοτικός σύνδεσμος
	Μεικτήρας πίεσης
	Μανόμετρο
	Φίλτρο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΣΗ ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 62-63 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ	ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ	ΣΤΑΘΜΗ +15.20	ΚΛΙΜΑΚΑ	1:100	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ	6
------	----------------	---------------	---------	-------	-------------	---

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
-----------------	------------------	------------	--------------

ΜΕΛΕΤΗΣΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠΙ Α.Ε.		
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		