

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, WC ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DALI ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ), ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, WC) Ή/ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΠΟΥΤΟΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ). ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ DALI ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ BEMS. ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALI ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

-ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΛ) ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ DALI.

-Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΑΜΠΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ.

-Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΚΑΡΑΖ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ BEMS. Η ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΑΝΑΒΕΙ-ΣΒΗΝΕΙ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ.

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PHILIPS RC125B W60L60 1 x LED 36S/840 NOC 36W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PHILIPS WT120C LED40S/840 PSU L1200 35,5W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ DOWNLIGHTER ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED IP44 ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PHILIPS DN130B LED10S/840 PSU IP44 PI6 WH 11W
	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PHILIPS RC530B PSD W8L145 EL3 EM 1 xLED43S/840 3W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ DOWNLIGHTER ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED IP44 ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PHILIPS RC532B PSD W8L113 1 xLED15S/840 OC 10W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ WALL WASHER WATERPROOF ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ELEGANT MAX 70W 4000K 3476LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ WALL PATHMAKER LIGHT ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ HYDRO 3.2W 4000K 380LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ WALL LIGHT ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ WALLY-XL 20W 4000K 1780LM , WALLY-S 10W 4000K 900LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LINEAR LIGHT WATERPROOF ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ MILKY LED FLAT SURFACE 12W/M 4000K 320LM/M
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ GARDEN SPOT LIGHT ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ MINI TOMMY 4.5W 3000K 400LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ URBAN LIGHTING ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CORELINE MALAGA 83W 4000K 9006LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ COVER LIGHT ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CORELINE MALAGA 83W 4000K 9006LM
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ FLOOD LIGHT ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ LED 178W/740K 21000LM ASYMMETRICAL
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ARKOSLIGHT A239-10-3-2 DRUM 70 4000K
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ARKOSLIGHT A2950022 TOP 4000K 30Ί CRI90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ARKOSLIGHT S.L A3040032 BRIGHT LINE HO 1000 4000K CRI90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ARKOSLIGHT S.L A3040042 BRIGHT LINE HO 2000 4000K CRI90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ARKOSLIGHT S.L A3040052 BRIGHT LINE HO 3000 4000K CRI90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PHILIPS RC132V W60L60 NOC LED36S/- NO
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ARKOSLIGHT S.L A19003X2 MADISON 3 4000 CRI90
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ Intralighting 15834211201 Arago P 6800 lm 60 W 830 DALI
	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WC
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΑΠΛΟΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΑΠΛΟΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
	ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛ 12V

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ: ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΣΗ: ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΨΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΑΘΜΗ +11.80

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΗΦ5

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS MOSIALOS Ημερομηνία: 2022.07.19 13:40:52 EEST

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS NIKOLAKOPOULO