

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΙ

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 9 - ΚΟΡΥΦΗ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟΦΟ (-3.30)
ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 9 - ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ: 26.30 m x 45.00 m = 1183.50 m2
ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 12 - ΑΝΟΙΓΤΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ/ΤΕΤ: 0.1 × 75.0 ΑΤΟΜΑ = 7.500 ΑΤΟΜΑ
ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 13 - ΑΝΟΙΓΤΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ: 0.1 × 75.0 ΑΤΟΜΑ = 7.500 ΑΤΟΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- Πυροπροστατευμένη τάξη/σε διαφυγής
- Όριο πυροδιαμερίσματος
- Ανάγνωση φωτιστικό ασφαλείας 1x6 με σύμβολο εξόδου
- Ανάγνωση φωτιστικό ασφαλείας 1x6 με σύμβολο κατεύθυνσης
- Συλλογικός δακτύλιος Springler (ΣΠ)
- Καθαλλοί τρέχ (4x1.5mm2 Πυροπροστασίας
- Καθαλλοί τρέχ (4x1.5mm2 Ελεγχος Φ.Α.
- Πυροσβεστήρας φορητός 9χιλς πούδρας 6Kgr
- Πυροσβεστήρας φορητός Διοξ.του άνθρακα 5Kgr
- Πίνακας Πυρανίχνευσης
- Διακόπτης ροής
- Στομίο τελεσίτσιας
- Ανιχνευτής καπνού ή θερμοδιαφοράς
- Κομβίο συναγερμού
- Φωτεινός και ακουστικός επικοινωνίας συναγερμού
- Στομίο εντολής με ηλεκτρομαγνητής θυρών
- Αντλία υδροδοτικό πυροσβεστικό δικτύο (ΠΔ)
- SPRINKLER-Κεφαλή καταιονητήρα νερού 1/2"
- Δίδυμη πυροσβεστικό τζιμπάλιμο διαμέτρου 65mm
- Βάνα
- Βαθμίδα ανύπνιστροφής
- Αντιμαγνητικός σταθμός
- Μπαταρία Κλάσης
- Μπαταρίες
- Φίλτρο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ: ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΑΘΜΗ +3.80

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100

ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΔΙΟΥ: 3

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΟΡΙΟΣΣΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία: 2022.07.19	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΣΩΤΗΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΑΜΕΝΕ		