

*ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ BEMS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ-2



*ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ BEMS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ



*ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ BEMS

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ 1

*ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ BEMS

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ 2

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
- ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- ΤΡΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟ)
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
- ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ T1+T2-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ 100kA
- ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ T2-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ 40kA ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ T2-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ 10kA ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ/ΤΥΠΩΝ T2, ΕΝΔ. ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6854150
- ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ T3-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ 10kA
- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BEMS
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΜΕ ΤΟΡΡΟΕΙΔΕΙΣ Μ/Σ
- ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Ο ΠΤΚΤ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΥΡΑ MODBUS Η/ ΒΑΣΝΕΤ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BEMS. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ Η/Ζ.

Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΔΕΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ Η/Ζ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΠΗΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ.

ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΝ ΠΤΚΤ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BEMS.

ΚΑΘΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ.

ΟΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ ΘΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ.

*ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ BEMS

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ 1



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΠΟΥ



*ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ BEMS

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ 2



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-1



ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-2



*ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΑΜΠΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

C230/12V : ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΑΓΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΑΚΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ

| | |
|---|---|
| ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ<br>ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ<br>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ |
| ΕΡΓΟ | ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| ΘΕΣΗ | ΟΔΟΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ<br>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
| ΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-<br>ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| ΘΕΜΑ | ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ — ΔΠ2 |
| ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 |

| | | |
|---|---|---|
| ΜΕΛΕΤΗΣΕΙΣ<br>ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.<br>ΣΥΝΤΑΞΑΜΕΝΕΣ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS