

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- Γαλβανισμένοι σίδηροι διαφυγής
- Όριο πυροδιαμερίσματος
- Φωτιστικό ασφαλείας με σήμανση εξόδου, εσωτερικού χώρου, IP40 και IP65 για τους υγρούς χώρους, διπλοεκπομπούμενο, αυτονομίας >1 με λειτουργίας ΑΑ: 3.5 Κ, ορατό σε απόσταση 25m
- Φωτιστικό ασφαλείας με σήμανση κατεύθυνσης, εσωτερικού χώρου, IP40 και IP65 για τους υγρούς χώρους, διπλοεκπομπούμενο, αυτονομίας >1 με λειτουργίας ΑΑ: 3.5 Κ, ορατό σε απόσταση 25m
- Φωτιστικό ασφαλείας αδιάβροχο διαφυγής χωρίς σήμανση, IP65 με λειτουργίας ΑΑ: 3.5 Κ, διπλοεκπομπούμενο αυτονομίας >1 με λειτουργίας ΑΑ: 24 Κ
- Πυράντοχο καλώδιο (κόκκινο) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝΑΑ 81 50200
- Κατακόρυφοι σίδηροι διαφυγών πυροκλιμάκιας
- Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6 Kgr
- Φορητός πυροσβεστήρας ανιδρώτου του άνθρακα 5 Kgr CO2
- Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 25 Kgr
- Πυκνές Πυκνώτριες διαθλασπειτοποίησης εξ βάρων
- Αναφορτίς καπνού φωτοηλεκτρικός διαθλασπειτοποίησης
- Αναφορτίς θερμοδιαφορικός διαθλασπειτοποίησης
- Χειροκίνητο κομβίο συναγερμού διαθλασπειτοποίησεων με επαναθέτη
- Σειρήνα συναγερμού με φωτεινή ένδειξη διαθλασπειτοποίησης
- Ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης θυρών 230V.DIV
- Στοιχεία τακτοποίας συστήματος πυρανίχνευσης
- Στοιχεία ελέγχου, εντολής συστήματος πυρανίχνευσης
- Διάφραγμα πυροπρόσβασης
- Πλακίδιο ανίχνευσης CO

- Συνδέσεων δικτύου ξηρισμάτων
- Συνδέσεων δικτύου πυροσβεστικών φωλεών
- Κεφαλή καταιονισμού ορισμένη K_{nom} 80, 4 i/Min/Bar
- Πυροσβεστικό φωλεό μονωμένο εξωτερικού πυροσβεστικού δικτύου
- Πυροσβεστικός φωλεός απλού εξωτερικού δικτύου (από δίκτυο πόσιμου)
- Πυροσβεστικός ξυλάμαξ εξοπλισμού και μέσων
- Δίδυμο εξοπλισμού Πυροσβεστικής
- Διακόπτης ροής
- Βάνα
- Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Αντικραδασμικός σύνδεσμος
- Μανομέτρο
- Φλάντζα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το σύστημα Πυρανίχνευσης θα είναι διαθλασπειτοποιημένο και θα καλύπτει όλους τους χώρους, ιστόχωρους και ιστόκοπους καθώς και την χωρίς επιβλαβείς.
- Οι διαθλασπειτοποιημένες συσκευές θα συνδεθούν με τον Πύνακα Πυρανίχνευσης σε 6 συνολικά βρόχους, με καλώδιο πυρανίχνευσης βοηθητικής (2x1mm2)
- Κάθε Loop πυρανίχνευσης έχει έως 240 συσκευές και 1000 μέτρα καλώδιο ανά Loop (συνολικά 2000 μ.)
- Η διαχωρισμός σε βρόχους είναι:
  LOOP 1 Ισόγειο / LOOP 2 Ισόγειο / LOOP 3 Χωρίς επιβλέψεις / LOOP 4 Κρατητήρια / LOOP 5 Α όροφος / LOOP 6 Β , Γ όροφος
- Το καλώδιο του συστήματος πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί κάτω από τον σοβά σε κατάλληλη εγκοπή στον τοίχο.
- Στις οροφές και κατακόρυφες διόδους καλωδιώνεται να συμπεριλαμβανεται μεταξύ διαφορετικών πυροδιαμερισμάτων θα τοποθετηθούν πυρασφραγές.
- Οι πυρασφραγές θα τοποθετηθούν σε όλα τα σημεία που τα καλώδια θα διαπερνούν τοιχοποιία και οροφή, καθώς επίσης και σε όλα τα σημεία που τα καλώδια θα διαπερνούν τοιχοποιία και οροφή, και σε σημεία που τα καλώδια θα διαπερνούν τοιχοποιία και οροφή, θα τοποθετηθούν πυρασφραγές.
- Η τοποθέτηση των πυρασφραγών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Οι τοπικοί Πίνακες συστήματος κατοπτρίσης θα συνδεθούν με το σύστημα πυρανίχνευσης μέσω ιδιαίτερων αναγνωρισης διευθύνσης.
- Όλα τα καλώδια θα τοποθετηθούν κατάλληλα, θα είναι με πυράντοχα καλώδια τύπου NHXH 1H 1mm2 E90.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ: ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΥΡ2

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΜΕΛΕΤΗΣΑΝΕ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.
ΣΥΝΤΑΞΑΝΕ
ΕΠΙΒΛΕΨΑΝΕ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS MOSIALOS Ημερομηνία:
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS NIKOLAKOPOULO